

**2016 m. pagrindinių vandens parametru bandymų rezultatai
pagal vandenvietes (cheminiai tyrimai)**

Eil.Nr.	Vandenvietės pavadinimas	Parametrai ir jų leistinos normos									
		Geležies junginiai 0,2 mg/l		Amoniakas 0,5 mg/l		Drumstumas 4 DV pagal formaziną		Spalva 30 mg/1 Pt		Manganas 50 µg/l	
		Faktas	Viršyta kartų	Faktas	Viršyta kartų	Faktas	Viršyta kartų	Faktas	Viršyta kartų	Faktas	Viršyta kartų
1	Jurbarko m.	0,06	-	0,03	-	0,28	-	3	-	134	2,68
2.	Rutkiškių	0,04	-	0,19	-	0,14	-	7	-		
3.	Kazikėnų	1,11	5,55	1,18	2,36	1,49	-	23	-		
4.	Girdžių	0,11	-	0,28	-	0,79	-	9	-		
5.	Vilniškių	0,07	-	0,04	-	0,07	-	2	-		
6.	Vadžgirio	0,05	-	0,07	-	0,03	-	4	-		
7.	Pavidaujo	0,05	-	0,01	-	0,01	-	1	-		
8.	Pašaltuonio	0,13	-	0,17	-	0,84	-	9	-		
9.	Kartupių	0,01	-	0,04	-	0,03	-	2	-		
10.	Žindaičių	0,03	-	0,02	-	0,01	-	1	-		
11.	Smalininkų	0,09	-	0,05	-	0,84	-	14	-		
12.	Eržvilko	0,10	-	0,06	-	0,11	-	5	-		
13.	Skirsnemunės	0,01	-	0,05	-	0,10	-	2	-		
14.	Lybiškių	0,23	1,15	0,36	-	0,09	-	3	-		
15.	Vytėnų(Pilies I k.)	0,05	-	0,30	-	0,17	-	11	-		
16.	Viešvilės	0,03	-	0,08	-	0,13	-	5	-		
17.	Paskynų	0,22	1,10	0,26	-	0,64	-	7	-		
18.	Raudonės	0,02	-	0,04	-	0,19	-	2	-		
19.	Pupkaimio	3,14	15,70	0,98	1,96	12,90	3,225	40	1,33		
20.	Pasnietalio	2,05	10,25	1,10	2,20	14,70	3,675	44	14,96		
21.	Stakių	0,03	-	0,03	-	0,15	-	3	-		
22.	Raudonėnų(Kybartų)	0,04	-	0,03	-	0,22	-	5	-		
23.	Griaužėnų	2,26	11,30	1,91	3,82	18,10	4,525	38	1,26		
24.	Šimkaičių	0,16	-	0,48	-	1,16	-	7	-		
25.	Grauzų	2,06	10,3	1,52	3,04	11,80	2,95	39	1,30		
26.	Paulių	0,24	1,20	0,24	-	0,49	-	7	-		
27.	Veliuonos I	0,70	3,50	0,55	1,10	4	-	35	1,16		
28.	VeliuonosII	2,51	12,55	1,06	2,12	17,9	4,47	52	1,73		
29.	Tamošių	1,14	5,70	0,92	1,84	7,12	1,78	30	-		
30.	Gricių	0,03	-	0,13	-	0,27	-	5	-		
31.	Klangių	1,14	5,70	1,03	2,06	6,30	1,575	33	1,10		
32.	Seredžiaus	0,33	1,65	0,42	-	1,33	-	24	-		
33.	Klausučių	0,02	-	0,14	-	0,75	-	7	-		
34.	Belvederio	2,46	13,0	0,90	1,80	18	4,50	48	1,60		
35.	Armeniškių	0,04	-	0,06	-	0,13	-	4	-		
36.	Gedžių	0,06	-	0,28	-	0,19	-	6	-		
37.	Vencloviškių	0,07	-	0,43	-	0,10	-	7	-		
38.	Juodaičių	0,03	-	0,06	-	0,07	-	4	-		

Pagal Jurbarko mieste ir gyvenvietėse vandentiekio skirstomuoju tinklu viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros 2016 m. planą, kuris suderintas su rajono valstybine maisto veterinarine tarnyba, vandens bakteriologiniai tyrimai (nuolatinė programinė priežiūra) atliekami kas 30 dienų Jurbarko miesto vandenvietėje ir vieną kartą per ketvirtį Jurbarko miesto vandens bokšte bei kaimų vandenvietėse ir 20 visuomeninių objektų. Bakteriologiniai tyrimai atliekami sekantiems parametrams: kolifriminėms bakterijoms, žarninėms lazdelėms (E coli), žarniniams enterokokams ir kolonijas sudarančių vienetų skaičiui. 2016 m. bakteriologinės taršos tyrimo bandiniuose neužfiksuota.

Cheminiai tyrimai atliekami: geležies junginiams, amoniakui, drumstumui, spalvai, manganui(tik Jurbarko vandenvietėje, žiūrėti aukščiau pateiktoje lentelėje) nustatyti, kartą per metus.